

Pruszcz Gdański, dnia 17.04.2020r.

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na Kompleksową modernizację czterech lokali oraz modernizację ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizację korytarza parteru i I piętra oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

lp	Pytania Wykonawcy	Odpowiedzi Zamawiającego
1	Drzwi okleina - proszę o podanie grubości okleiny CPL 0.2 mm czy 0.7 mm, Drzwi z wypełnieniem płytą wiórową są trwalsze	Drzwi okleina - grubości okleiny 0.2 mm Drzwi z wypełnieniem- plaster miodu.
2	Farba akrylowa - jaka klasa odporności na ścieranie/mycie I , II czy III	Farba akrylowa - III klasa odporności na ścieranie na podstawie normy PN-EN 13300:2002
3	Płytki podłogowe - czy mają posiadać parametr anty poślizgowy jeżeli tak to proszę o podanie jaki przyjąć do oferty (R9, R10, R11)	Płytki podłogowe - gres techniczny R9