

Pruszcz Gdański, dnia 20.04.2020r.

**dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na Kompleksową modernizację czterech lokali oraz modernizację ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizację korytarza parteru i I piętra oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

<b>lp</b>	<b>Pytania Wykonawcy</b>	<b>Odpowiedzi Zamawiającego</b>
1	Drzwi okleina - proszę o podanie grubości okleiny CPL 0.2 mm czy 0.7 mm, Drzwi z wypełnieniem płytą wiórową są trwalsze	Drzwi okleina - grubości okleiny 0.2 mm Drzwi z wypełnieniem- plaster miodu. Drzwi zewnętrzne do dwóch lokali - stalowe, ocieplone, bez przeszklenia w kolorze wenge ( wzór i kolor zbliżony do drzwi w lokalu 1a i 1b).